

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083897

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : ANHEE Ch. Dinant Réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Chaussée de Dinant 117

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM9

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 10:48:22

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	10.2	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.2	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	10.6	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	550	μs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C	ME BAC 03	15	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	< 0.12	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	12.3	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083898

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : ANHEE - Bauchaux réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Xavier Bauchau 22

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM9

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 11:02:24

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.9	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(b)	ME BAC 03	6	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "3 à 9" doit être interprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083899

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : ANNEVOIE réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue de l'église 253

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM8

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 10:15:18

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	10.2	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.18	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.5	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	10.7	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	764	μs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(b)	ME BAC 03	2	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	0.16	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	20.9	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083900

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : ANTHEE réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Abbé Piret 1

Autre

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM14

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 14:15:46

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.9	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	2	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083901

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : BIOUL - Pairoir réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue du Pairoir 29

Autre

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM7M2

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 09:55:44

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.1	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.10	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	5	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "3 à 9" doit être interprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083902

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : BIOUL - réseau Chérimont

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Alex Daoust 3

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM7M2

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 09:40:04

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:04:42

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.4	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.12	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.4	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	9.7	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	644	μs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(a)	ME BAC 03	0	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	0.29	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	39.3	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083903

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : FALAEN réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue de la gare 5

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 12:38:09

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	11.3	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.11	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	1	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083904

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : FTER réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue du Grand Maieur 7

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM14

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 12:56:14

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	10.8	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.6	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	11.2	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	596	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C	ME BAC 03	18	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	0.26	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	29.8	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083905

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : GERIN réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Haute 20

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 13:35:31

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.7	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.11	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	1	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083906

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : HAUT LE WASTIA réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Place des Français 3

Autre

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 11:17:18

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.8	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.13	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	1	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083907

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : HUN réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Chaussée de Namur 81

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM8

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 10:31:09

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	10.2	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.07	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (a)	ME BAC 03	0	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083908

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : MIAVOYE réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Sous Lieutenant Pierrard 7

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM15

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 13:55:54

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:22:14

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	8.4	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.08	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.5	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	9.1	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	599	μs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(b)	ME BAC 03	1	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	0.46	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	13.8	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083909

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : ONHAYE réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Albert Martin 3

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM12

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 13:16:01

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:24:17

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	11.5	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.18	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.4	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	11.8	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	583	μs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(a)	ME BAC 03	0	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	0.30	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	29.5	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083911

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : SOSOYE réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Par delà l'Eau 18

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 12:08:02

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:42:57

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.3	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.10	mg/l	≤ 0.25
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli (a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	ME BAC 03	3	UFC/ml	

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "3 à 9" doit être interprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/Nl/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-083912

Matrice : Eau de distribution

Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : WARNANT réseau

Lieu et endroit de prélèvement :

Rue Maison de Pierre 3

Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD

Zone de qualité : ZAIEM10M3

Date d'échantillonnage : 07/12/2023 11:33:16

Date de réception d'échantillon : 07/12/2023 14:35:31

Date de début d'analyse : 07/12/2023 15:24:17

Numéro de rapport : RAP-011452

Date d'émission : 13/12/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	ME CHI 34	9.7	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	ME CHI 15	0.09	mg/l	≤ 0.25
pH	ME CHI 01	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5
Température pH	ME CHI 01	10.2	° Celsius	
Conductivité	ME CHI 03	653	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur ¹	--	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur ¹	--	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur ¹	--	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli ^(a)	ME BAC 08	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques ^(a)	ME BAC 02	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C ^(b)	ME BAC 03	5	UFC/ml	

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur ¹	--	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	ME-CHI-43-1	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	ME CHI 02	< 0.12	NTU	
Nitrates	ME CHI 07	37.0	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	ME CHI 07	< 0.0300	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

¹ Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

(b) Un résultat compris de "3 à 9" doit être interprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI



Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

La liste des méthodes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant :

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur