inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123907
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: BIESME - réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Place Saint Martin, 60
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 09:32:16
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:23:58

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.0	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.11	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.2	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	599	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	1	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur [a]	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	29.4	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123907
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123908
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: BIESME - réseau Bruyères
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue Les Bruyères 2A
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM4

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 09:21:50
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:24:03

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.2	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.08	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.7	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.5	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	666	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C	22	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.13	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	26.1	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123908
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123909
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: BIESMEREE - Réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue du Fourneau, 3
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 13:14:37
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 17:06:54

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.3	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123909
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123910
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: DENEE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Place de Montpellier, 16
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM6

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 11:55:34
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 17:06:54

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.9	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C	> 300	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123910
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123911
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ERMETON réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Flavion, 2
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 13:52:32
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 17:06:54

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.6	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123911
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123912
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: FURNAUX réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue du Chant des Oiseaux, 11
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 12:11:35
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 18:08:40

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.1	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [2]	6	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123912
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123913
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: LE ROUX réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Les Bouettes, 12
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM3

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 10:40:10
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:23:58

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.4	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.19	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.5	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.6	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	618	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (2)	4	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur [a]	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	30.8	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123913
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123914
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: METTET réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de l'Estroit, 39
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 09:54:47
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 18:08:29

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	17.6	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.12	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123914
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123915
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: ORET-BIESME réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Place d'Oret, 1 (école)
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM4

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 09:06:58
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 18:08:13

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	17.7	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.08	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123915
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123916
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: SAINT GERARD réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Montigny, 21
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM6

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 11:25:36
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:23:59

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.2	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.14	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	18.4	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	715	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	< 0.12	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	27.6	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123916
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123917
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: SART EUSTACHE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue du Vivier, 7
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM3

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 10:24:50
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 18:07:59

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.6	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.08	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [2]	2	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
[2] Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123917
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123918
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: STAVE Gilette réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de la Gilette, 7
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM1

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 13:58:45
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:24:05

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	19.4	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	0.20	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.1	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	19.5	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	404	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Absence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C (1)	0	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.69	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	21.5	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123918
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123919
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: STAVE réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue du Bois St Jean, 57
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM5

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 14:20:11
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 15:24:07

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	15.8	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
pH	7.3	unités pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	ME CHI 01
Température pH	16.2	° Celsius		ME CHI 01
Conductivité	387	µs/cm à 20°C	≤ 2500	ME CHI 03
Odeur (a)	Odeur acceptable	appréciation		--
Goût - Saveur (a)	Goût acceptable	appréciation		--
Adoucisseur (a)	Présence			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Clostridium perfringens (spores inclus) (1)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 12
Teneur en colonies à 22°C	13	UFC/ml		ME BAC 03

Paramètres chimiques

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Couleur (a)	Couleur acceptable	appréciation		--
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5	ME CHI 43-1
Turbidité	0.80	NTU	≤ 4	ME CHI 02
Nitrates	21.5	mg/l NO3	≤ 50	ME CHI 07
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5	ME CHI 07

Légende :

(a) Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

(1) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123919
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP

inasep
votre eau, notre métier

AIEM - Distribution
Rue de l'Estroit 39
5640 Mettet

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-123920
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire INASEP

Point de prélèvement: VITRIVAL réseau
Lieu et localisation de l'échantillon:
Rue de Walcourt, 38
Robinet cuisine
Type d'échantillonage: STD
Zone de prélèvement: ZAIEM3

Date d'échantillonnage : 17/09/2026 10:59:01
Date de réception d'échantillon : 17/09/2026 15:01:47
Date de début d'analyse : 17/09/2026 18:07:46

Numéro de rapport : RAP-020120
Date d'impression : 23/09/2026

In Situ

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Température	18.9	° Celsius	≤ 25	ME CHI 34
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25	ME CHI 15
Adoucisseur [a]	Inconnu			--

Microbiologie

Paramètre	Résultat	Unités	Valeur limite	Méthode
Bactéries coliformes [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Escherichia coli [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml	ME BAC 08
Entérocoques [1]	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml	ME BAC 02
Teneur en colonies à 22°C [1]	0	UFC/ml		ME BAC 03

Légende :

[a] Non accrédité

Commentaire(s) de résultat(s) :

[1] Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion :
En regard du(des) paramètre(s) analysés, le(s) échantillon(s):

- ECH-123920
  - répond aux normes prescrites par la législation **2023-06-01 AGW relatif au livre II du Code de l'eau Art D183 - Annexe XXXI.**

310-TEST

Informations Générales

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables. Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande. La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes internes accréditées (y compris les prélèvements) est disponible via le lien suivant : https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/Labotesting/scope_pdf/310-TEST.pdf

L'échantillon a été analysé tel que reçu. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, les prélèvements et analyses *in situ* éventuelles sont non-accrédités. Le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies sauf dans le cas des analyses réalisées dans le cadre de la réglementation "AFSCA".

Rapport validé et signé électroniquement.

Carlo Yague-Sanz
Responsable laboratoire INASEP